



RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT040506-2437 EN DATE DU 22/06/2005 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : SOCOTEC SAONE ET LOIRE
22/24, avenue Jean Jaurès
Espace Alizé
71100 CHALON SUR SAONE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 20/06/2005

Réf. Commande Client : QG4970

Réf. Dossier Client : Hôpital Corsin - 71 TRAMAYES

Référence Client de l'échantillon :

11 - Dalle de sol - Bâtiment C - circulation niveau 1

Réf. Commande ITGA : IT0405-6672

Réf. Echantillon ITGA : IT040506-2437

Description ITGA :

Revêtement souple bicouche jaune et beige avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Revêtement souple bicouche jaune et beige	META le 22/06/2005	Amiante non détecté	---	1

Validé par :

Sauveur CASGHA
Analyste

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT040506-745 EN DATE DU 08/06/2005
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU*Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : SOCOTEC SAONE ET LOIRE
22/24, avenue Jean Jaurès
Espace Alizé
71100 CHALON SUR SAONE

Prélèvement : Reçu au laboratoire le : 06/06/2005

Réf. Commande Client : QG4970

Réf. Dossier Client : Hôpital de TRAMAYES(71)

Référence Client de l'échantillon :

QG4970/JM/10 - dalle de sol - Pavillon C1 - Stockage face chapelle

Réf. Commande ITGA : IT0405-6109

Réf. Echantillon ITGA : IT040506-745

Description ITGA :

Revêtement souple jaune avec sous couche fibreuse grisâtre

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nbre de Prépa.
Revêtement souple jaune avec sous couche fibreuse grisâtre	META le 08/06/2005	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par :

Sauveur CASGHA
Analyste



La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.