



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale  
des affaires culturelles de  
Bourgogne-Franche-Comté

Mâcon, le 08 décembre 2016

Unité départementale de  
l'architecture et du patrimoine  
de Saône-et-Loire

Affaire suivie par : Émilie SCIARDET  
Tél. : 03 85 39 95 20  
Courriel : [udap71@culture.gouv.fr](mailto:udap71@culture.gouv.fr)  
N/Réf. : ES/VG/N° 359



Objet : 71 – TRAMBLY  
Travaux d'isolation du bâtiment de l'ancienne Poste.

Monsieur le Maire,

J'accuse réception de votre courrier du 17 novembre dernier concernant des travaux de rénovation énergétique de l'ancienne poste de votre commune.

Je suis surprise que sur un édifice conçu en maçonnerie traditionnelle vous proposiez une isolation par l'extérieur, source de désordres sur les bâtiments anciens qui procèdent de réactions thermiques bien différentes de celles des bâtiments neufs ou d'après-guerre construits avec des matériaux inertes et de faible épaisseur. L'isolation par l'extérieur est aussi source d'appauvrissement architectural des bâtiments anciens de nos communes : perte des détails, déformation des épaisseurs, rigidité, perte des mises en œuvre et savoir-faire traditionnels.

Je vous invite à réfléchir avec votre maître d'œuvre ou bureau d'études à d'autres solutions pour rendre cet immeuble ancien performant d'un point de vue énergétique (isolation par l'intérieur, système performant de production de chauffage, isolation des combles, cave, récupération eau pluviale, etc...).

Si vous persistiez dans ce premier projet, il faudrait mettre en œuvre des moyens de conserver les largeurs des passées de toiture, conserver les modénatures (encadrements de baies), finition d'enduit.

.../...

Les menuiseries reprendront le dessin des menuiseries de l'époque de construction de la poste (entre deux guerres) avec pose de petits bois collés à l'extérieur des vitrages en partie haute.

Les volets du bas sont à conserver.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Recevez, Monsieur le Maire, mes salutations les meilleures.

**Émilie SCIARDET**

Architecte et Urbaniste de l'État  
Architecte des Bâtiments de France  
Cheffe de l'Unité Départementale  
de l'Architecture et du Patrimoine  
de Saône-et-Loire

Monsieur Jean-Paul AUBAGUE  
Maire  
71520 TRAMBLY